



# Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa vložka číslo 392/S

CEVO, s.r.o  
Pod brehmi 4  
841 03 Bratislava

V Banskej Bystrici, dňa 11.05.2022

Vybavuje: Štefan Gazdag  
Tel. č.: 0917 572 417

Č. listu: 52/2022  
E-mail: gazdag@dpmbb.eu

## **Vec: Vyjadrenie existencie inžinierskych sietí a projektovej dokumentácii**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí a projektovej dokumentácii pre stavbu „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda, časť: Projekt zmeny klímy**“ zo dňa 1.3.2022, Vám spoločnosť Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s., ako prevádzkovateľ dráhy v zmysle Zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva nasledovné vyjadrenie:

Na miestach Vami uvedených parcelách sa **nachádzajú** podzemné káblové vedenia i nadzemné vedenia, ktoré zabezpečujú napájanie trakčnej siete trolejbusovej dopravy.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia sa dotkne výkonu trolejbusovej dopravy v rozsiahlej mestskej časti Fončorda. Vami predložená projektová dokumentácia v stupni DRS, rieši výmenu napájacích káblov, výmenu stožiarov a osvetľovacích telies. Niektoré osvetľovacie telesá sa nachádzajú na trakčných stožiaroch patriacich spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s..

V danej lokalite rekonštrukcie verejného osvetlenia sa nachádzajú:

### **Podzemné káblové vedenia:**

- trakčné káble 750V (+) plusovej polarita typu AYKFY 2x500 mm<sup>2</sup>
- trakčné káble 750V (-) mínusovej polarita typu AYKFY 2x500 mm<sup>2</sup>
- uzemňovacia sústava stožiarov vyhotovená pásovinou o rozmere 5x30 mm<sup>2</sup>
- kábel diaľkového ovládania typu TCEKEZE 30P 1mm
- VN 22kV linka, typu AXEKCY 3x1x240 mm<sup>2</sup>

Podzemné káblové vedenia (PKV) sú umiestnené v asfaltovom chodníku v pieskovom lôžku a trávnom poraste opatrenom výstražnou fóliou v hĺbke 0,8m – 1m.

**Nadzemné vedenia:**

- trakčné trolejové vedenie plusovej a mínusovej polarity 750V, výška vedenia cca 5,5 metra nad úrovňou komunikácie,
- nosný systém trolejového vedenia,
- trakčné stožiare v betónových základoch.
- Napájacie a spätné skrine NS a SS

S pozdravom

**Dopravný podnik mesta  
Banská Bystrica, a.s.**  
Kremnička 53  
974 05 BANSKÁ BYSTRICA  
-3-

Štefan Gazdag  
vedúci PTZ