

CEVO, s.r.o.
Pod brehmi 4
841 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
22BB/MS/01.03.2022

Naše číslo
/Inv/2022

Vybavuje/
Ing. Čechová, 048/3220218

Banská Bystrica
03.03.2022

Vec

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda – stanovisko k PD a existencii sietí

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a k existencii sietí pre účely rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda, Vám dávame nasledovné stanovisko:

v predmetnom záujmovom území plánovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia sú situované horúčvodné potrubné rozvody a komunikačné vedenia spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s.. Pri rekonštrukcii dôjde k styku s horúčvodným potrubím.

Potrubné rozvody sú navrhované bezkanálovým systémom ISOPLUS, kladeným do pieskového lôžka, s položením výstražnej ochrannej fólie. Dno potrubných rozvodov je navrhnuté v hĺbke cca 0,8 až 1,2 m pod úrovňou terénu. Súbežne s horúčvodným potrubím je vedené komunikačné spojenie technologických celkov jednotlivých zariadení v správe a majetku spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s.

Pred zahájením a počas zemných prác vyžadujeme dodržať nasledovné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností spojených so stavbou je stavebník povinný požiadať spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. o presné vytýčenie existujúcich potrubných rozvodov a optických vedení písomne na adrese: STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adrese banskabystrica@stefe.sk
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme potrubných rozvodov spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. najmenej 5 dní pred zahájením plánovaných prác elektronicky na adresu banskabystrica@stefe.sk
- stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásmo sústavy tepelných zariadení v zmysle § 36 zákona č. 657/2004 Z. z.
- stavebník je povinný pri križovaní s potrubnými rozvodmi a komunikačným vedením rešpektovať ustanovenia STN 73 6005 a jej príloh

STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3220 201, 3220 301, IČO: 36 024 473, DIČ: 2020091667, IČ DPH: SK2020091667
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č. 454/S

- stavebník je povinný v mieste súbehu a križovania potrubných rozvodov a komunikačných vedení vykonávať zemné práce výhradne ručne
- spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. žiada stavebníka, aby sa nepohyboval a neparkoval so stavebnými mechanizmami na nespevnených častiach úsekov nad potrubným rozvodom a zároveň na týchto miestach nevytváral dočasné skládky stavebného materiálu a odpadu
- ak stavebník počas realizácie výkopových prác odkryje potrubné rozvody alebo komunikačné spojenia technologických celkov, je povinný kontaktovať zástupcu spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. (dispečing 048/3220 222 alebo 0918733666) na vykonanie kontroly zásahu do sústavy tepelných zariadení
- odkryté potrubné rozvody alebo komunikačné spojenia technologických celkov musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- odkryté potrubné rozvody alebo komunikačné spojenia technologických celkov je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu zasypáním v zmysle „Montážnych pokynov spoločnosti ISOPLUS časť M 2.4“. K tomuto úkonu je potrebné prizvať zástupcu spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. na vykonanie kontroly zásahu a uloženia ochrannej fólie (výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka)
- stavebník je povinný v prípade poškodenia potrubných rozvodov alebo komunikačných spojení technologických celkov bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť na dispečing spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. na telefónnych číslach 048/3220222 alebo 0918733666.

S pozdravom



Mgr. Stanislav Badinský
technický riaditeľ

STEFE Banská Bystrica, a.s. [4]
Zvolenská cesta 1
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 024 473
DIČ: 2020091667
IČ DPH: SK2020091667



Príloha : situácia HV rozvodov v záujmovom území